



<https://www.madoors.com.tr/sartname/elektrik-baba-duba-bariyer-sartname>

Elektrik sađlayıcı baba duba bariyer şartnamesi

Paslanmaz elik 304 krom-nikel, power led aydınlatmalı)

1. Elektrik baba bariyer yüksekliđi ; (lütfen isteđiniz üzerine seçiniz) 50 cm. / 60 cm. / 70 cm. / 80 cm . /90 cm. / 100 cm . olmalıdır.
2. Baba bariyer boru apı ; (lütfen isteđiniz üzerine seçiniz) 17 cm. / 22 cm. / 27 cm. / 32 cm .olmalıdır.
3. Seyyar elektrik duba bariyer yere flanşlı olarak gömülmelidir . Flanş sakalları 4 adet ve 30 cm derinliđinde olmalıdır , kare 10 luk demir sakal için kullanılacaktır. (lütfen isteđiniz üzerine seçiniz) veya duba bariyer zemine gömülecek anahtar ile çevrildiđinde otomatik yükselecek ve yukarı ıkacaktır.
4. Mantar bariyer krom-nikel elik (paslanmaz 304) veya elik boru üzeri galvaniz kaplama , elektro-statik ral kodunda toz boya ile imal edilebilir .
5. Mantar bariyer üzerinde gece görülmeyi kolaylaştıran hava kararınca veya yerden ıktıđı anda otomatik yanan kırmızı power led aydınlatma olmalıdır. (220 volt. Kurum beslemeyi sađlayacaktır veya güneş enerji panel sistemi akü destekli kurulabilir.)
6. Power-led aydınlatma mantar bariyer döküm üst şapkasına akuple olmalıdır. Şerit şeklinde şapkayı sarmalıdır.
7. Mantar bariyer üst şapkasına kurum veya belediye logosu kalıp yapılıp , alüminyum dökümden imal edilecektir.
8. Mantar bariyer et kalınlıđı : (lütfen isteđiniz üzerine seçiniz) 4-5-8-10 mm. olmalıdır.
9. Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın yerli malı belgesi olmalıdır.
10. Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın iso 9001:2000 belgesi olmalıdır.
11. Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın TSE HYB belgesi olmalıdır.
12. Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın OHSAS belgesi olmalıdır.
13. Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın kapasite raporu olmalıdır.